

LIKO-S, a.s.
Vaclav Penicka
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna



Magistrat der Stadt Wien
MAGISTRATSABTEILUNG 39
Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
VFA – Labors für Bautechnik
Standort: Rinnböckstraße 15
A-1110 WIEN
Tel.: (+43 1) 79514-8039
Fax: (+43 1) 79514-99-8039
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at
Homepage: www.ma39.wien.at

MA 39 – K 2013-0055

Wien, 31. Jänner 2013

Klassifizierungsbericht Nr. PK2-03-08-13-N-O, Klassifizierungsbericht Nr. PK2-02-08-017-N-O und Klassifizierungsbericht Nr. PK-08-092

Sehr geehrter Herr Musil!

Bezugnehmend auf die Besprechung vom 25. Jänner 2013 bezüglich vorgelegter Unterlagen erlaubt sich die MA 39 Folgendes festzustellen:

Von Ihnen wurden folgende Klassifizierungsberichte des Prüfinstitutes Pavus, a.s. zur Verfügung gestellt:

- PK2-03-08-13-N-O vom 28. Mai 2012 gemäß CSN EN 13501-2 (Prüfnorm CSN EN 1365-2): Tragende, wärme gedämmte Deckenkonstruktion (REI 30)
- PK2-02-08-017-N-O vom 28. Mai 2012 gemäß CSN EN 13501-2 (Prüfnorm CSN EN 1365-1): Tragende, wärme gedämmte Holzkonstruktion (REI 45)
- Nr. PK-08-092 vom 10. November 2008 gemäß CSN EN 13501-1 (Prüfnorm CSN EN ISO 11925-2 und CSN EN 13823): Isolierspritzschäum (E)

Diese Klassifizierungsberichte wurden gemäß CSN EN 13501-1 und CSN EN 13501-2 ausgestellt und entsprechen - da diese auf den harmonisierten Europäischen Klassifizierungsnormen (EN 13501-1 und EN 13501-2) basieren, daher den gleichlautenden ÖNORMEN und sind somit auch in Österreich anwendbar.

Die vorgelegten Unterlagen werden in der MA 39 in Evidenz gehalten.

Wir hoffen, Ihnen damit gedient zu haben und verbleiben

Mit freundlichen Grüßen

Der Sachbearbeiter:

Dipl.-HTL-Ing. K. Danzinger, MSc
Techn. Amtsrat

Der Laboratoriumsleiter:

Dipl. Ing. Dr. techn. C. Pohn
Senatsrat

Der Leiter der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle:

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 39
Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
Standort 1110 Wien, Rinnböckstraße 15

Dipl. Ing. G. Pommer
Senatsrat

Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Alle Seiten des Berichtes sind mit dem Amtssiegel der Stadt Wien versehen. Veröffentlichung und Auszüge bedürfen der schriftlichen Bewilligung der MA 39. Bitte beachten Sie die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MA 39 im Internet unter <http://www.ma39.wien.at>.

Zertifiziert gemäß den Forderungen der ÖNORM EN ISO 9001:2008 und der ÖNORM EN ISO 14001:2004 durch die Quality Austria.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag : 7:30 – 15:30 Uhr und Freitag: 7:30 – 13:30 Uhr; UID: ATU 36801500
Bankverbindung: Bank Austria, Konto 51428007186, BLZ: 12000; IBAN: AT631200051428007186; SWIFT: BKAUATWW, DVR: 0000191